



Nur bei Daten-  
fernübertragung  
Netz 230 V 50 Hz  
Telefonanschluß

- 1 Handabsperrrarmatur
- 2 Thermometer
- 3 Manometer
- 4 Volumenzähler
- 5 Schmutzfänger
- 6 Beruhigungsstrecke
- 7 Temperaturfühler \*
- 8 Entleerung mind. 1/2"
- 9 Druckmessumformer
- 10 Wärmetauscher
- 11 Rechenwerk
- X Reduzierung bei Bedarf

ab DN 50 : 2 x DN Auslaufstrecke      5 x DN Einlaufstrecke

Es ist darauf zu achten, dass der Volumenzähler  
immer mit Wasser beaufschlagt wird.

\* Einbau mittels Schweißmuffe  
mit Tauchhülse 1/2"  
Eintauchtiefe entspr. Zählergröße

Anlage 7.4



Produkt :  
Dampfversorgung  
Messstrecke Kondensat

Datum:	12.03.2003
Bearbeiter	
geprüft:	
Dat.-Name	

Planung:  
M1 - MZ

Blatt Nr.: 1

Messstrecke Da 7.4